




Bericht für den Gast



crucenia thermen im Kurviertel Bad Kreuznach

Name des Betriebes

Anschrift

crucenia thermen
Kurhausstraße 22–24
55543 Bad Kreuznach

Kontaktdaten

Tel.: 0671 / 991413
E-Mail: info@crucenia-thermen.de
Web: www.crucenia-thermen.de

Prüfergebnis

Die **crucenia Totes Meer Salzgrotten** wurden am 23.06.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und dürfen das Kennzeichen von **JANUAR 2017 bis DEZEMBER 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parkplatz	✓	✓	✓	✓	
Eingang Salzgrotte	✓	✓	✓	✓	
Eingang Kasse	✓	✓	✓	✓	
Salzgrotte 1	✓	✓	-	-	u.a. Türschwelle 5 cm hoch (kann mit einer Rampe überwunden werden), Bewegungsflächen vor der Tür und der Rampe 120 cm x 120 cm
Salzgrotte 2	✓	-	-	-	u.a. Breite des Weges 100 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind 2 gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Größe 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang 30 m).
- Außen- und Innenwege sind von der Oberflächenbeschaffenheit leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos (Türschwelle 2 cm). Die Eingangstür ist 150 cm breit.
- Die Schwelle im Eingangsbereich zur Salzgrotte ist 5 cm hoch, eine Klingel ist vorhanden. Der Zugang erfolgt über eine 1 m lange Anlegerampe mit einer Steigung von 6% und einer nutzbaren Laufbreite von 120 cm.
- Alle Durchgänge und Türen sind mindestens 88 cm, die Wege im Innenbereich mindestens 100 cm breit.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Die Bewegungsflächen in den öffentlichen Bereichen betragen mindestens 120 cm x 120 cm.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator, Bodenmatten

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Im Gebäude erfolgt bei einem akustischen Alarm kein optisch wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell zur Umgebung abgesetzt. Ein taktil wahrnehmbarer Bodenbelagswechsel ist nicht erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden. Es sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung vorhanden.
- Türen bzw. Türrahmen sind meist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Der Weg vom Eingang zu den Salzgrotten ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Es ist kein durchgehendes Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Wand kann in Fluren und Räumen meist als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Es sind keine Hindernisse vorhanden (z.B. in den Weg ragende Gegenstände).
- Die Gehwegbegrenzung im Außenbereich ist taktil erfassbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite vorhanden.