



Committente: PVS Furniture S.r.l.
Attività: Misure di caratterizzazione acustica
ID Doc.: 006-2016 **Rev.:** 0 **Date:** 05/12/2016
P-TEC-13 REV 3 - 14/09/2015

Si attesta che il prodotto

Phonotamburato s36f3p8

della ditta

PVS FURNITURE SOLUTIONS s.r.l.
via del Molino, 14 61028 Sassocorvaro (PU)

Dalle prove svolte secondo la normativa

**Determinazione in camera riverberante del coefficiente di
assorbimento acustico e/o dell'area di assorbimento
equivalente secondo le norme UNI EN ISO 354 e ASTM C423**

Risulta possedere le seguenti caratteristiche

**Coefficiente assorbimento acustico ponderato medio pari a
0,85**

Cerea (VR), 05/12/2016

Redatto
Antonio Scofano

Verificato
Antonio Scofano

Approvato
Antonio Scofano

Verona

Cerea - Via Pisa, 5/7
+39 0442 41 02 80

Firenze

Piazza dell'Indipendenza, 21

Lecce

Viale G. Leopardi, 4b

Cosenza

Fuscaldo - Via M.A. Vaccari 107

info@zeta-lab.it

www.zeta-lab.it

Capitale Sociale: € 80.000,00 i.v.
R.E.A.: CCIAA VERONA 376649
P.IVA: 02984950788

Laboratorio e sede legale:
Cerea - Via Pisa, 5/7



N. 1845
UNI EN ISO 9001:2008